

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

	ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м ³ макс.раз./сред.смен.	ПДК в атмос. воздухе, мг/м ³ макс.раз./ер.суточ.
Углерод оксид	20	5/3
Углеводороды алифатические предельные C ₁ -C ₁₀	900/300	5/1,5
Азота диоксид	2	0,085/0,04
Сера оксид	10	

Тепловое излучение
Шум

ПДУ
по СанПиН 2.2.4.548-96
по СН 2.2.4/2.1.8.562-96

Область применения:
для отопления жилых, производственных, административно-бытовых, офисных помещений

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры
безопасности:
в соответствии с технологическим регламентом

Информация, наносимая на этикетку:
наименование товара, фирма-производитель, назначение

Заключение действительно до
при наличии протокола лабораторных исследований, с периодическим инспекционным контролем

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Handwritten signature

Сергеева И.М.
Подпись





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальное управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

443079, Россия, г. Самара, пр. Митирева, 1 тел. (846 2) 603 825, факс 603 799

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 63.01.06.485.П.003763.07.05 ОТ 20 июля 2005 года

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

Конвекторы отопительные газовые моделей GF 25.10F, GF 30.10F, GF 35.10F, GF 40.10F, GF 25.11F,
GF 30.11F, GF 35.11F, GF 40.11F

изготовленная в соответствии
Контракт № 135/71 от 04.05.2005г.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

исполненное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических

«Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», санитарные нормы СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», санитарно-эпидемиологические правила СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»

Организация-изготовитель

Фирма «FEG Konvektorgyarto RT.»

Венгрия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО «Фараон»
443084, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 203-3

Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы)

Протокол лабораторных испытаний № 2176 от 20.07.2005г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

№ 0161217